

## Несчастные случаи при работе в замкнутых пространствах (колодцах)

За период с 15 февраля 2022 года по 1 августа 2022 года при выполнении работ в замкнутых пространствах (колодцах) произошло 3 несчастных случая, из них 2 групповых, в которых погибло 6 работников:

1) 15 февраля 2022 г. в ООО "КОМСКУБА-СЕРВИС" (г. Новороссийск) — групповой несчастный случай, при выполнении работ в подземном резервуаре морского водозабора лечебно-спортивного комплекса, принадлежащего Санаторий "Солнечный берег", в результате отравления угарным газом погибли 2 работника. Основной причиной группового несчастного случая со смертельным исходом явилась неудовлетворительная организация производства работ, сопутствующая причина - недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

2) 15 июля 2022 года в МУП "Темрюк-Водоканал" (Темрюкский район) произошел групповой несчастный случай, в помещении канализационной насосной станции, на глубине около 2 метров обнаружили 2 работников без признаков жизни (предварительно - отравление вредными веществами путем вдыхания), расследование несчастного случая не завершено.

3) 31 июля 2022 года в ОАО АПФ "Фанагория" (Темрюкский район) — в результате попадания на дно канализационной насосной станции, погибли 2 работника (один из них работник подрядной организации (предварительно - отравление вредными веществами путем вдыхания), расследование несчастного случая не завершено.