АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ (СООРУЖЕНИЙ) ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

хутор Беликов «21» сентября 2026 г.

Комиссия в составе представителей:
Администрации Кировского сельского поселения Славянского района Краснодарского края в лице главы Кировского сельского поселения- Евгения Николаевича Капусты
Заказчика:

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Подрядная организация ООО «Жилкомфорт» в лице главного инженера Владимира Ильича Мурашко

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Эксплуатационной организации ООО «Жилкомплекс» в лице мастера производственного участка Марины Анатольевны Бугаевой

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

Составили настоящий акт о том, что трубопровод, на объекте «Капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в Кировском сельском поселении, Славянского района, Краснодарского края» диаметром 110 мм в хуторе Беликов Кировского сельского поселения Славянского района Краснодарского края, протяженностью 21809 м.п подвергнут промывке и дезинфекции
Объем воды на промывку трубопровода водопровода из ПЭ труб диаметром 110 мм составил 207,257857 м3

(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

Хлорированием раствором гипохлорида при концентрации активного хлора 110 мг/л (г/м^3) и продолжительности контакта 24 ч.

(указать каким реагентом)

Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на __ листах прилагаются к протоколу испытаний №23-01-25/4427 от 21.09 2026 г.: вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.7248.1) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям.

Администрации Кировского сельского поселения _____ (подпись)

Представитель заказчика _____ (подпись)

Представитель подрядной организации _____ (подпись)

Представитель эксплуатационной организации _____ (подпись)

Заключение: Трубопровод (сооружение) считать продезинфицированным и промытым, разрешить пуск его в эксплуатацию.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Красноармейского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@cgekuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, край Краснодарский, р-н Славянский, г Славянск-на-Кубани, ул Дзержинского, дом 243, Литер Б комната № 2, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-sesss@mail.ru; 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43, тел.: 8(861) 46-405-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26, тел.: 886146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, д. 3, тел.: 8-86146-4-07-60, e-mail: slav-bak@mail.ru; 353800, РОССИЯ, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Карла Маркса, д. 133, тел.: 8(861) 65-337-16, e-mail: baklab-polt@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПК63

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, врио заведующего бактериологической лабораторией - биолог

МП _____ **Л.А. Месяцева**
21.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-25/44272-26 от 21.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМПЛЕКС" (ИНН 2370002969 ОГРН 1132370001235)тел: +7 8614691124, email: petr_gkh@mail.ru

2. Юридический адрес: 353579, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н СЛАВЯНСКИЙ, СТ-ЦА ПЕТРОВСКАЯ, УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ Д. 4А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Петровское, ст-ца Петровская, ул Мелиораторов, д. 4А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" АХК, распределительная сеть водопроводный кран (СГМ МТ № 1081), Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п. Кировское, с Погорелово, ул Луговая, д. 90

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2026 10:00 - 13:20

Ф.И.О., должность: Адаева Валентина Николаевна Помощник врача по общей гигиене Красноармейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2928/04/003 от 16 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 16 сентября 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-25/44272-2С.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	11091
2	Гигрометры психрометрические, ВИТ	В151/29
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	157
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80	23858
5	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	6063450
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	16549349
7	Весы неавтоматического действия, HT224RCE	171986089

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353567, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г, Дзержинского ул, дом 243, литер А под А, комнаты № 8-26
Бактериологическая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243)
Образец поступил 16.09.2026 14:00
дата начала испытаний 16.09.2026 14:10, дата окончания испытаний 21.09.2026 08:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-на-Кубани, ул Ленина, домовладение 43
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43)
Образец поступил 16.09.2026 14:00
дата начала испытаний 16.09.2026 14:10, дата окончания испытаний 17.09.2026 15:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**

2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость общая	°Ж	2,1±0,3	Не более 7 (мг-экв/дм^3)	ГОСТ 31954-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
6	Общая минерализация	мг/дм³	695±70	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм³	1,6±0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89
8	Цветность	...°	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:
Ю.А. Сафронова, Документовед

Конец протокола испытаний № 23-01-25/44272-26 от 21.09.2026

Протокол испытаний № 23-01-25/44272-26 от 21.09.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)